


Wir verstehen Wasser.



Enteisungs-/Entmanganungsanlage | GENO-mat MN-Z

Betriebsanleitung

grünbeck



Zentraler Kontakt
Deutschland

Vertrieb
☎ +49 9074 41-0

Service
☎ +49 9074 41-333
service@gruenbeck.de

Erreichbarkeit
Montag bis Donnerstag
7:00 - 18:00 Uhr

Freitag
7:00 - 16:00 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten.
© by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Originalbetriebsanleitung
Stand: Juli 2024
Bestell-Nr.: 153048_de_174

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4	6.1	Anlage in Betrieb nehmen	27
1.1	Gültigkeit der Anleitung.....	4	6.2	Dosieranlage anschließen	28
1.2	Mitgelte Unterlagen.....	4	6.3	Produkt an Betreiber übergeben	29
1.3	Produktidentifizierung	5	7	Betrieb	30
1.4	Verwendete Symbole.....	6	7.1	Bedienkonzept	30
1.5	Darstellung von Warnhinweisen	6	8	Instandhaltung	36
1.6	Anforderungen an das Personal	7	8.1	Reinigung	36
2	Sicherheit	8	8.2	Intervalle	37
2.1	Sicherheitsmaßnahmen	8	8.3	Inspektion	38
2.2	Produktspezifische Sicherheitshinweise	10	8.4	Wartung	39
2.3	Verhalten im Notfall	10	8.5	Verbrauchsmaterial	43
3	Produktbeschreibung	11	8.6	Ersatzteile	43
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11	8.7	Verschleißteile	43
3.2	Produktkomponenten.....	12	9	Störung	45
3.3	Anschlüsse	13	9.1	Sonstige Beobachtungen	45
3.4	Funktionsbeschreibung.....	13	10	Außerbetriebnahme	46
3.5	Zubehör	15	10.1	Temporärer Stillstand	46
4	Transport, Aufstellung und Lagerung	16	10.2	Endgültiges Stillsetzen	46
4.1	Versand/Anlieferung/Verpackung	16	11	Demontage und Entsorgung	47
4.2	Transport/Aufstellung.....	16	11.1	Demontage	47
4.3	Lagerung.....	16	11.2	Entsorgung	47
5	Installation	17	12	Technische Daten	49
5.1	Anforderungen an den Installationsort.....	18			
5.2	Lieferumfang prüfen.....	19			
5.3	Vorbereitende Arbeiten	19			
5.4	Sanitärinstallation	23			
5.5	Elektrische Installation	26			
6	Inbetriebnahme	27			

1 Einführung

Diese Anleitung richtet sich an Betreiber, Bediener und Fachkräfte und ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt. Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

- Lesen Sie diese Anleitung und die enthaltenen Anleitungen der Komponenten aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt betreiben.
- Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ein.
- Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist für folgendes Produkt gültig:

- Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 25/13 (DN 25)
- Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 30/14 (DN 25)
- Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 40/18 (DN 40)
- Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 50/19 (DN 40)
- Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 60/20 (DN 40)
- Sonderausführungen, die im Wesentlichen den aufgeführten Standardprodukten entsprechen. Informationen zu Änderungen finden Sie in diesen Fällen auf dem jeweils beiliegenden Hinweisblatt.

1.2 Mitgeltende Unterlagen


- Anleitungen der Komponenten anderer Hersteller
- Sicherheitsdatenblätter für Chemikalien
- Anleitungen aller verwendeten Zubehörteile
- Betriebshandbuch mit Inbetriebnahmeprotokoll (IPK) und Wartungsprotokoll (WPK)

1.3 Produktidentifizierung

Anhand der Produktbezeichnung und der Bestell-Nr. auf dem Typenschild können Sie Ihr Produkt identifizieren.

- ▶ Prüfen Sie, ob die in Kapitel 1.1 angegebenen Produkte mit Ihrem Produkt übereinstimmen.

Das Typenschild finden Sie am Steuerventil des Produkts.



Bezeichnung
1 CE-Kennzeichnung
2 Produktbezeichnung
3 Betriebsanleitung beachten
4 Entsorgungshinweis
5 Anschlussnennweite
6 Betriebsdruck
7 Wassertemperatur
8 Netzanschluss
9 Schutzart/Schutzklasse

Bezeichnung
10 Bestell-Nr.
11 Herstellungsdatum
12 Serien-Nr.
13 Betriebsgewicht
14 Elektrische Leistung
15 Umgebungstemperatur
16 Durchflussmenge
17 Nenndruck

1.4 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gefahr und Risiko
	wichtige Information oder Voraussetzung
	nützliche Information oder Tipp
	schriftliche Dokumentation erforderlich
	Verweis auf weiterführende Dokumente
	Arbeiten, die nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen
	Arbeiten, die nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden dürfen
	Arbeiten, die nur vom Kundendienst durchgeführt werden dürfen

1.5 Darstellung von Warnhinweisen

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit beachten müssen. Die Hinweise sind mit einem Warnzeichen gekennzeichnet und folgendermaßen aufgebaut:



SIGNALWORT Art und Quelle der Gefährdung

- Mögliche Folgen
- ▶ Maßnahmen zur Vermeidung

Folgende Signalwörter sind je nach Gefährdungsgrad definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

Warnzeichen und Signalwort		Folgen bei Missachtung der Hinweise
 GEFAHR		Tod oder schwere Verletzungen
 WARNUNG	Personenschäden	möglicherweise Tod oder schwere Verletzungen
 VORSICHT		möglicherweise mittlere oder leichte Verletzungen
HINWEIS	Sachschäden	möglicherweise Beschädigung von Komponenten, des Produkts und/oder seiner Funktionen oder einer Sache in seiner Umgebung

1.6 Anforderungen an das Personal

Während der einzelnen Lebensphasen des Produkts führen unterschiedliche Personen Arbeiten am Produkt aus. Die Arbeiten erfordern unterschiedliche Qualifikationen.

1.6.1 Qualifikation des Personals

Personal	Voraussetzungen
Bediener	<ul style="list-style-type: none"> Keine besonderen Fachkenntnisse Kenntnisse über die übertragenen Aufgaben Kenntnisse über mögliche Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten Kenntnisse über die erforderlichen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen Kenntnisse über Restrisiken
Betreiber	<ul style="list-style-type: none"> Produktspezifische Fachkenntnisse Kenntnisse über gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Unfallschutz
Fachkraft <ul style="list-style-type: none"> Elektrotechnik Sanitärtechnik (SHK) Transport 	<ul style="list-style-type: none"> Fachliche Ausbildung Kenntnisse über einschlägige Normen und Bestimmungen Kenntnisse über die Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren Kenntnisse über gesetzliche Vorschriften zum Unfallschutz
Kundendienst (Werks-/Vertragskundendienst)	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterte produktspezifische Fachkenntnisse Geschult durch Grünbeck

1.6.2 Berechtigungen des Personals

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Tätigkeiten von wem durchgeführt werden dürfen.

	Bediener	Betreiber	Fachkraft	Kundendienst
Transport und Lagerung			X	X
Installation und Montage			X	X
Inbetriebnahme			X	X
Betrieb und Bedienung	X	X	X	X
Reinigung	X	X	X	X
Inspektion	X	X	X	X
Wartung				
halbjährlich			X	X
jährlich			X	X
Störungsbeseitigung			X	X
Instandsetzung			X	X
Außer- und Wiederinbetriebnahme			X	X
Demontage und Entsorgung			X	X

1.6.3 Persönliche Schutzausrüstung

- Sorgen Sie als Betreiber dafür, dass die benötigte persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht.

Unter persönliche Schutzausrüstung (PSA) fallen folgende Komponenten:



Schutzhandschuhe



Schutzschuhe



Maske



Schutzbrille

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsmaßnahmen

- Betreiben Sie Ihr Produkt nur, wenn alle Komponenten ordnungsgemäß installiert wurden.
- Beachten Sie die örtlich gültigen Vorschriften zum Trinkwasserschutz, zur Unfallverhütung und zur Arbeitssicherheit.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Umbauten, Erweiterungen oder Programmänderungen an Ihrem Produkt vor.
- Verwenden Sie bei Wartung oder Reparatur nur Originalersatzteile.
- Halten Sie die Räumlichkeiten vor unbefugtem Zugang verschlossen, um gefährdete oder nicht eingewiesene Personen vor Restrisiken zu schützen.
- Beachten Sie die Wartungsintervalle (siehe Kapitel 8.2). Nichtbeachtung kann eine mikrobiologische Kontamination Ihrer Trinkwasserinstallation zur Folge haben.
- Beachten Sie eine mögliche Rutschgefahr durch austretendes Wasser auf dem Boden.

2.1.1 Mechanische Gefahren

- Keinesfalls dürfen Sie Sicherheitseinrichtungen entfernen, überbrücken oder anderweitig unwirksam machen.
- Benutzen Sie bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage, die nicht vom Boden aus durchgeführt werden können, standfeste, sichere, selbstständig stehende Aufstiegshilfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage kipp- und sturzsicher aufgestellt oder befestigt wird und die Standfestigkeit der Anlage jederzeit gewährleistet ist.

2.1.2 Drucktechnische Gefahren

- Komponenten können unter Druck stehen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch ausströmendes Wasser und durch unerwartete Bewegung von Komponenten. Prüfen Sie regelmäßig die Druckleitungen an der Anlage auf Dichtheit.
- Stellen Sie vor Beginn von Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle betroffenen Komponenten drucklos sind.

2.1.3 Elektrische Gefahren

Bei Berührung mit spannungsführenden Komponenten besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Komponenten kann lebensgefährlich sein.

- Lassen Sie elektrische Arbeiten an der Anlage nur von einer Elektrofachkraft durchführen.
- Schalten Sie bei Beschädigungen von spannungsführenden Komponenten die Spannungsversorgung sofort ab und veranlassen Sie eine Reparatur.

- Schalten Sie die Spannungsversorgung vor Arbeiten an elektrischen Komponenten ab.
- Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose über einen Schutzleiteranschluss verfügt. Rüsten Sie die Steckdose bei Bedarf mit einem Adapter nach.
- Überbrücken Sie niemals elektrische Sicherungen. Setzen Sie Sicherungen nicht außer Betrieb. Halten Sie beim Auswechseln von Sicherungen die korrekten Stromstärkeangaben ein.
- Halten Sie Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fern. Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen.

2.1.4 Gefahr durch Chemikalien

- Chemikalien können umwelt- und gesundheitsschädlich sein. Sie können Verätzungen der Haut und Augen, sowie Reizung der Atemwege oder allergische Reaktionen auslösen.
- Vermeiden Sie jeglichen Haut-/Augenkontakt mit Chemikalien.
- Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung.
- Lesen Sie vor dem Umgang mit Chemikalien das Sicherheitsdatenblatt durch. Halten Sie die Anweisungen für verschiedene Tätigkeiten/Situationen ein.
- Aktuelle Sicherheitsdatenblätter für Chemikalien sind als Download unter **www.gruenbeck.de/infocenter/sicherheitsdatenblaetter** verfügbar.
- Befolgen Sie innerbetriebliche Anweisungen beim Umgang mit Chemikalien. Vergewissern Sie sich, dass ggf. Schutz- und Noteinrichtungen wie Notdusche, Augendusche vorhanden und funktionsfähig sind.

Vermischung und Restmengen von Chemikalien

- Vermischen Sie keine unterschiedlichen Chemikalien. Es können nicht vorhersehbare chemische Reaktionen mit tödlicher Gefahr auftreten.
- Entsorgen Sie die Restmengen von Chemikalien gemäß den örtlichen Vorschriften und/oder innerbetrieblichen Anweisungen.
- Restmengen aus gebrauchten Gebinden sollten nicht in Gebinde mit frischen Chemikalien umgefüllt werden, um die Wirksamkeit der Chemikalien nicht zu verschlechtern.

Kennzeichnung/Mindesthaltbarkeit/Lagerung von Chemikalien

- Prüfen Sie die Kennzeichnung von Chemikalien. Die Kennzeichnung von Chemikalien darf nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden.
- Verwenden Sie keine unbekanntes Chemikalien.
- Halten Sie das auf dem Etikett genannte Verwendungsdatum (Mindesthaltbarkeit) ein.
- Chemikalien könnten bei falscher Lagerung ihren Aggregatzustand ändern, auskristallisieren, ausgasen oder ihre Wirksamkeit verlieren. Lagern und verwenden Sie die Chemikalien nur bei den angegebenen Temperaturen.

Reinigung/Entsorgung

- Nehmen Sie ausgetretene Chemikalien umgehend mit geeigneten Bindemitteln auf.
- Sammeln und entsorgen Sie Chemikalien so, dass die Chemikalien keine Gefahren für Menschen, Tiere oder die Umwelt darstellen können.

2.1.5 Schutzbedürftige Personengruppe

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden beaufsichtigt, wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und verstehen die resultierenden Gefahren.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

2.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise

2.2.1 Sicherheitsrelevante Bauteile



Sicherheitsrelevante Bauteile dürfen nur durch Originalersatzteile ersetzt werden.

- Steuerventil

2.3 Verhalten im Notfall

2.3.1 Bei Wasseraustritt

1. Stellen Sie die Anlage spannungsfrei. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lokalisieren Sie die Leckage.
3. Beseitigen Sie die Ursache für den Wasseraustritt.
4. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

2.3.2 Bei Ausfall der Steuerung

1. Stellen Sie die Anlage spannungsfrei. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

3 Produktbeschreibung

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z dient zur Eisen- und Manganreduzierung.
- Zur Entmanganung ist vor der Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z eine Dosieranlage für Oxidationsmittel vorzusehen. Für die reine Enteisung ist eine Dosierung nicht erforderlich.
- Wird im Rohwasser eine Ammoniumkonzentration über 0,5 mg/l nachgewiesen, ist eine zusätzliche Aufbereitungsstufe oder eine Aufbereitung durch die Oxidationsfilteranlage fermaliQ vorzusehen.
- Bei Huminsäuren oder Schwefelwasserstoff im Brunnenwasser können Beeinträchtigungen hinsichtlich der zu erwartenden Reinwasserqualität auftreten.

3.1.1 Einsatzgrenzen

- Eisengehalt < 3,0 mg/l
- Mangangehalt < 1,0 mg/l
- TOC < 5,0 mg/l
- Al < 0,2 mg/l


Zur Eisenreduzierung

- pH-Wert >7,0

Zur Manganreduzierung

- pH-Wert >7,2

3.2 Produktkomponenten



Bezeichnung

- 1 Steuerventil mit Trafo und Netzstecker
- 2 Anschlussblock
- 3 Steuerung mit Zeitschaltuhr


Bezeichnung

- 4 Filterflasche
- 5 Steigrohr mit Verteilerdüse
- 6 Kanalschlauch

3.3 Anschlüsse



Anschlussmaße siehe Technische Daten im Kapitel 12



Bezeichnung	
1	Ausgang Reinwasser (AG bei DN 25, IG bei DN 40)
2	Anschluss Kanalschlauch

Bezeichnung	
3	Eingang Rohwasser (AG bei DN 25, IG bei DN 40)

3.4 Funktionsbeschreibung

3.4.1 Filtration

Das Rohwasser strömt durch den Rohwassereingang in die Filterflasche und dann von oben nach unten durch das katalytische Filtermaterial GENO-Fermanit. Dabei werden die gelösten Eisen- und Manganionen durch eine Oxidationsreaktion in unlösliche Oxide umgewandelt und auf dem GENO-Fermanit abgelagert.

Bei diesem Oxidationsvorgang findet ein Elektronenaustausch von GENO-Fermanit an Eisen und Mangan so lange statt, bis der Vorrat erschöpft ist.

Die Elektronen müssen kontinuierlich bei der Entmanganung durch eine GENO-oxi plus Zugabe ersetzt werden.

Durch die Zugabe von Oxidationsmittel beginnt die Oxidation und Fällung von Mangan und vorhandenem Eisen bereits vor dem Kontakt mit GENO-Fermanit. Durch die katalytischen Eigenschaften von GENO-Fermanit wird eine vollständige Oxidation bewirkt. Durch die Filtrationseigenschaften wird eine optimale Filtration erreicht. Das Reinwasser wird durch die

untere Verteilerdüse und das Steigrohr über den Reinwasserausgang dem Rohrleitungsnetz zugeführt.

3.4.2 Rückspülung

Beim Rückspülen wird das Filtermaterial von unten nach oben gespült. Das Filtermaterial wird gelockert und Verunreinigungen werden über den Kanalausgang ausgespült. Aus hygienischen Gründen sollte alle 6 Tage eine Rückspülung erfolgen (Werkseinstellung).

3.4.3 Erstfiltrat

Beim Erstfiltrat wird das Filtermaterial von oben nach unten gespült, um Feinstaub zu entfernen. Dieses Erstfiltrat wird in den Kanal geleitet.

3.4.4 Steuerung




Das Produkt wird über eine elektrische Zeitschaltuhr gesteuert.

3.5 Zubehör

Ihr Produkt kann mit Zubehör nachgerüstet werden. Der für Ihr Gebiet zuständige Außendienstmitarbeiter und die Grünbeck-Zentrale stehen Ihnen für nähere Informationen zur Verfügung.



Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit des Zubehörs je nach Land variieren kann.

Bild	Produkt	Bestell-Nr.
	Anschluss-Set 1"-I (bis Größe 30/14)	185 505
	Anschluss-Set 1½"-I (ab Größe 40/18)	185 540
	Zum hydraulischen Anschluss Kompaktventilblock, Absperrventile, Umgehungsventil, Abgang Rohwasser, flexible Anschlusschläuche	
	Sicherheitseinrichtung protectliQ:A20	126 400
	Produkt zum Schutz vor Wasserschäden in Ein- und Zweifamilienhäusern Weitere Größen auf Anfrage	
	Dosieranlage GENODOS DM-oxi 1" (Größe 25/13 – 30/14)	163 420
	Dosieranlage GENODOS DM-oxi 1 ½" (Größe 40/18 – 60/20)	163 430
	Komplette Dosieranlage bestehend aus Dosierpumpe GP-/40, Kontaktwasserzähler, Sauglanze für Transportdosierbehälter 20 kg, Dosierventil 3/6 und Dosierleitung 4 m	
Ohne Abbildung	Dosierstelle GENODOS DM-oxi 1" (MN-Z 25/13 – MN-Z 30/14)	163 860
	Dosierstelle GENODOS DM-oxi 1 ½" (MN-Z 40/18 – MN-Z 60/20)	163 880
Ohne Abbildung	Überströmventil GENODOS DM-oxi 1", 1 ½"	163 790

4 Transport, Aufstellung und Lagerung

4.1 Versand/Anlieferung/Verpackung

Das Produkt ist werkseitig auf einer Palette fixiert und gegen Kippen gesichert.

- ▶ Prüfen Sie bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden.



HINWEIS

Unsachgemäßer Transport

- Beschädigung der Anlagenteile durch Herabfallen von Bauteilen
- Die Anlage besitzt keine Aufnahmepunkte zum Heben mit einem Kran und Schlupf.
- ▶ Heben Sie die Anlage nicht mit Kran oder Hebevorrichtung an.
- ▶ Be-/Entladen Sie die auf der Palette gesicherte Anlage oder Anlagenteile mit einem Stapler und passenden Palettengabeln.

4.2 Transport/Aufstellung

- ▶ Transportieren Sie das Produkt nur in der Originalverpackung.
- ▶ Beachten Sie die Symbole und Hinweise auf der Verpackung.
- ▶ Stellen Sie die Anlagenteile/Packstücke auf ebenem und tragfähigem Untergrund ab. Beachten Sie das Gewicht der Anlagenteile/Packstücke.



VORSICHT

Unhandliche Größe der Anlagenteile beim Transport

- Quetschungen durch Abrutschen und Herabfallen von Anlagenteilen
- ▶ Transportieren oder heben Sie die Anlagenteile mit zwei Personen.
- ▶ Halten Sie unbefugte Personen beim Transport und Aufstellung der Anlagenteile fern.



VORSICHT

Transport über Treppen und schiefe Ebenen

- Quetschungen durch Abrutschen und Herabfallen von Anlagenteilen
- ▶ Transportieren Sie die Anlage oder Anlagenteile zum Einbauort über schiefe Ebenen mit geeignetem Transportgerät (z. B. Stapler).
- ▶ Benutzen Sie keine selbstrollenden Transportgeräte (z. B. Hubwagen, Rollwagen).

4.3 Lagerung


- ▶ Lagern Sie das Produkt geschützt vor folgenden Einflüssen:
 - Feuchtigkeit, Nässe
 - Umwelteinflüssen wie Wind, Regen, Schnee etc.
 - Frost, direkter Sonneneinstrahlung, starker Wärmeeinwirkung
 - Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen

5 Installation



Die Installation der Anlage in einer öffentlichen Trinkwasserversorgung darf nur von einer Fachkraft vorgenommen werden.

Einbaubeispiel



Bezeichnung

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Membranausdehnungsgefäß |
| 2 | Absperrventil mit Probenahmestelle |
| 3 | Manometer Eingangsdruck |
| 4 | Anschluss-Set |
| 5 | Manometer Ausgangsdruck |

Bezeichnung

- | | |
|----|------------------------------------|
| 6 | Kontaktwasserzähler |
| 7 | Absperrventil mit Probenahmestelle |
| 8 | Kanalanschluss |
| 9 | Dosierbehälter |
| 10 | Dosieranlage GENODOS DM-oxi |

5.1 Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Schutz vor Frost, starker Wärmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
- Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen
- Umgebungstemperatur und Abstrahlungstemperatur in unmittelbarer Nähe
 - $\leq 25\text{ °C}$ bei Anwendung im Trinkwasserbereich
 - $\leq 40\text{ °C}$ bei ausschließlich technischer Anwendung
- Schutz vor Wärmequellen (z. B. Heizungen, Boilern und Warmwasserleitungen)
- Zugang für Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)
- ausreichend ausgeleuchtet sowie be- und entlüftet
- waagerechte Aufstellfläche mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Betriebsgewicht des Produkts aufzunehmen

Platzbedarf

- Zur Bedienung muss vor dem Produkt ein Abstand von mind. 800 mm vorhanden sein.
- Zum Aufstellen/Installieren und Warten des Produkts beachten Sie die empfohlenen Abmessungen (siehe Kapitel 12).


Sanitärinstallation

- Bodenablauf oder entsprechende Sicherheitseinrichtung mit Wasserstoppfunktion (z. B. Sicherheitseinrichtung protectliQ)
- Hebeanlage bei höher gelegenem Kanalanschluss
- Kanalanschluss
 - $\geq \text{DN } 50$ bis Größe 40/18
 - $\geq \text{DN } 70$ ab Größe 50/19
- Absperrventile mit Probenahmestelle vor und nach dem Produkt
- Manometer vor und nach dem Produkt

Elektroinstallation

- Schuko-Steckdose (Typ F, CEE 7/3) mit dauerhafter Stromzufuhr (max. ca. 1,2 m von der Steuerung). Die Steckdose darf nicht mit Lichtschaltern, Heizungsnotschalter oder Ähnlichem gekoppelt sein.

5.2 Lieferumfang prüfen



Bezeichnung	
1	Filterflasche
2	Steuerventil
3	Steigrohr
4	Rohrschutzkappe

Bezeichnung	
5	Kanalschlauch
6	Betriebsanleitung
7	Quarkies, Filtersand, GENO-Ferri
8	Trichter

5.3 Vorbereitende Arbeiten



VORSICHT Filterflaschen können kippen und umfallen

- Stoßen/Quetschen von Personen
- ▶ Transportieren Sie die Filterflasche in der Originalverpackung bis zum Aufstellort.
- ▶ Stellen Sie die Filterflasche mit mindestens 2 Personen auf.
- ▶ Bewegen Sie die Filterflasche senkrecht – nicht kippen.
- ▶ Stellen Sie die Filterflasche auf einen ebenen Untergrund.
- ▶ Sichern Sie bei Bedarf die Filterflasche gegen Umkippen.

1. Packen Sie alle Komponenten des Produkts aus.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einen einwandfreien Zustand.
3. Stellen Sie die Filterflasche am vorgesehenen Standort auf.

5.3.1 Filterflasche füllen



- ▶ Benutzen Sie die persönliche Schutzausrüstung (siehe Kapitel 1.6.3).
- ▶ Führen Sie den Befüllvorgang mit 2 Personen durch.




VORSICHT Arbeiten in Höhe (ca. 2 m) beim Befüllen

- Absturzgefahr
- ▶ Benutzen Sie ein standfestes Aufstiegsmittel mit Ablagefläche für das Filtermaterial.



VORSICHT Verschüttetes Filtermaterial auf dem Boden

- Rutsch- und Sturzgefahr
- ▶ Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie festes Schuhwerk.
- ▶ Sammeln Sie verschüttetes Filtermaterial umgehend auf.



Bezeichnung	Bezeichnung
1 Rohrschutzkappe	3 Filtermaterial
2 Trichter	


1. Zentrieren Sie das Steigrohr in der Filterflasche.
2. Prüfen Sie, ob das Steigrohr mit einer Rohrschutzkappe abgedeckt ist.
 - a Setzen Sie die Rohrschutzkappe auf das Steigrohr, falls nicht abgedeckt.
3. Setzen Sie den mitgelieferten Trichter seitlich auf die Flaschenöffnung.
4. Befüllen Sie die Filterflasche zur Hälfte mit Wasser.
 - » Das Wasser verhindert die Staubentwicklung beim Einfüllen.
5. Füllen Sie das Filtermaterial entsprechend der Anlagengröße ein.

Füllmenge Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z

			25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
1	Quarzkies 3,15 – 5,6	kg	10	25	25	50	50
		l	7	18	18	35	35
2	GENO-Fermanit 0,5 – 1,0	kg	50	50	125	200	325
		l	25	25	63	100	163
3	Filtersand 0,4 – 0,8	kg	25	50	75	150	250
		l	17	33	50	100	167

Freibord Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z


			25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
A	Freibord Filterschicht 1	mm	1170	1100	1430	1320	1570
B	Freibord Filterschicht 2	mm	690	810	950	900	1020
C	Freibord Filterschicht 3	mm	370	430	560	490	450
		l	12	30	40	74	71



6. Füllen Sie die Filterflasche bis zum Überlauf mit Wasser.

- ▶ Bewahren Sie das Zubehör/Material (Trichter, Schutzkappe, Reste des Filtermaterials) sicher und trocken auf.

5.3.2 Steuerventil montieren



1. Reinigen Sie an der Filterflasche das Gewinde und die Dichtfläche des Steuerventilanschlusses von evtl. anhaftendem Filtermaterial.
2. Entfernen Sie die Rohrschutzkappe vom Steigrohr.
 - a Prüfen Sie, ob das Steigrohr genau zentriert ist.
3. Setzen Sie das Steuerventil von oben über das Steigrohr auf die Filterflasche.
 - a Fetten Sie das Gewinde mit Silikonfett, falls erforderlich.
4. Befestigen Sie das Steuerventil durch Rechtsdrehen auf der Filterflasche.

5.4 Sanitärinstallation

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Anlage an die Wasserleitung anzuschließen:

- mit einer bauseitigen Festverrohrung
- mit einem Anschluss-Set



Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse am Steuerventil zu Wartungszwecken trennbar sind.

HINWEIS

Schmutz und Korrosionspartikel in der Wasserzuleitung

- Beschädigung des Steuerventils
- ▶ Spülen Sie die Wasserzuleitung vor der Inbetriebnahme gründlich durch.

5.4.1 Montage mit bauseitiger Festverrohrung

- ▶ Beachten Sie bei einer Installation mit Festverrohrung folgende Punkte:
 - Absperrventile für Rohwassereingang und Reinwasserausgang
 - Probenahmestellen für Rohwasser und Reinwasser
 - Übereinstimmung der Anschlussnennweite der Rohrleitung zur Anlagengröße


5.4.2 Montage mit Anschluss-Set




Zur Montage beachten Sie die Montageanleitung des Anschluss-Sets.

1. Installieren Sie die Anschlussverschraubung in die Rohrleitung.
2. Montieren Sie den Anschlussblock des Anschluss-Sets. Beachten Sie dabei die durch Pfeile gekennzeichnete Durchflussrichtung.
3. Montieren Sie die Anschlussschläuche am Anschlussblock des Anschluss-Sets und am Anschlussblock der Enteisungs-/Entmanganungsanlage.

Enteisungs-/Entmanganungsanlage $\leq 30/14$ (DN 25) mit Anschluss-Set 1"



Enteisungs-/Entmanganungsanlage DN 40 mit Anschluss-Set 1½"




5.4.3 Abwasseranschluss herstellen

HINWEIS Rückstau des Abwassers durch geknickte Schläuche

- Wasserschaden und Funktionsstörung des Produkts
- ▶ Verlegen Sie die Schläuche ohne Knick und mit Gefälle zum Kanal.



Ein freier Auslauf und eine rückstaufreie Ableitung des Spülwassers muss entsprechend der DIN EN 1717 gewährleistet sein.



1. Fixieren Sie den Spülwasserschlauch mit der Schelle am Anschluss des Steuerventils.
2. Kürzen Sie den Spülwasserschlauch bei Bedarf auf die benötigte Länge.
3. Verlegen Sie den Spülwasserschlauch mit Gefälle zum Kanal und fixieren Sie diesen.

5.4.4 Anlage wässern

- ▶ Lassen Sie die Anlage für 24 h stehen (Wässerungszeit).
- » Das Filtermaterial wird benetzt und saugt sich teilweise mit Wasser voll.



Die durch Wässern einhergehende Gewichtserhöhung verhindert, dass das Filtermaterial bei künftig ablaufenden Rückspülungen ausgetragen wird.

5.5 Elektrische Installation



Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Das Produkt ist elektrisch vorverdrahtet.
- Das Produkt wird mit Schutzkleinspannung 24 V/50 Hz betrieben.




GEFAHR Lebensgefährliche Spannung 230 V

- Schwere Verbrennungen, Herz-Kreislauf-Versagen, Tod durch elektrischen Schlag
- ▶ Lassen Sie elektrische Arbeiten an der Anlage nur von Elektrofachkräften durchführen.



Falls die Netzanschlussleitung, das Netzteil und/oder elektrische Verbindungen des Produkts beschädigt sind, lassen Sie diese durch eine Elektrofachkraft ersetzen.

5.5.1 Steuerung öffnen



1. Lösen Sie die Schraube an der Gehäuseabdeckung.
2. Klappen Sie die Gehäuseabdeckung auf.
 - » Die zeitgesteuerte Steuerung ist zugänglich.

6 Inbetriebnahme



Die Erstinbetriebnahme der Anlage darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.



Dokumentieren Sie die Erstinbetriebnahme im Inbetriebnahmeprotokoll des Betriebshandbuchs.

6.1 Anlage in Betrieb nehmen

6.1.1 Anlage auf Dichtheit prüfen und Erstfiltrat ausspülen

1. Prüfen Sie, ob der Steuerkolben in der Stellung **Erstfiltrat** steht (siehe Kapitel 7.1).
2. Stecken Sie den Netzstecker ein.
3. Öffnen Sie das Absperrventil am Rohwassereingang.
4. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch.
 - a Prüfen Sie die Anschlussstellen und das Steuerventil auf Dichtheit.
 - b Achten Sie darauf, dass an keiner Stelle der Anlage Wasser austritt.



Die Filtermaterialien besitzen einen Feinanteil, der ausgewaschen werden muss.

5. Spülen Sie das Erstfiltrat so lange aus, bis klares Spülwasser zum Kanal abläuft.

6.1.2 Wasserprobe durchführen und Steuerung einstellen


1. Öffnen Sie das Absperrventil am Reinwasserausgang.
2. Stellen Sie die Steuerung auf Betriebsstellung ein (siehe Kapitel 7.1).
3. Entnehmen Sie eine Wasserprobe an der Probenahmestelle nach dem Produkt.
4. Prüfen Sie die Wasserprobe auf eventuelle Rückstände.
5. Lösen Sie bei Bedarf (z. B. Rückstände bei Wasserprobe) eine manuelle Rückspülung aus (siehe Kapitel 7.1.5).
6. Führen Sie erneut eine Wasserprobe durch.

6.1.3 Differenzdruck ermitteln



Der Differenzdruckwert ist abhängig vom gefahrenen Volumenstrom.

- ▶ Notieren Sie den ermittelten Differenzdruck im Inbetriebnahmeprotokoll.



1. Prüfen Sie den Eingangsdruck am Manometer vor dem Produkt und den Ausgangsdruck am Manometer nach dem Produkt.
2. Ermitteln Sie den Differenzdruck folgendermaßen:
 Δp Differenzdruck = Eingangsdruck – Ausgangsdruck

Beispielberechnung

$$\Delta p = \text{Eingang } 6 \text{ bar} - \text{Ausgang } 5,5 \text{ bar} = \underline{0,5 \text{ bar}}$$

6.2 Dosieranlage anschließen



Ist an der Enteisung-/Entmangungsanlage eine Dosieranlage DM-oxi vorgesehen, darf die Installation und Einstellung der Dosieranlage nur vom Kundendienst durchgeführt werden.

6.3 Produkt an Betreiber übergeben

- ▶ Erklären Sie dem Betreiber die Funktion des Produkts.
- ▶ Weisen Sie den Betreiber mit Hilfe der Anleitung ein und beantworten Sie seine Fragen.
- ▶ Weisen Sie den Betreiber auf erforderliche Inspektionen und Wartungen hin.
- ▶ Übergeben Sie dem Betreiber alle Dokumente zur Aufbewahrung.



Filteranlagen zur Entfernung von Eisen sowie Mangan können abhängig von der Rohwasserqualität eine mehrwöchige Einfahrzeit benötigen.

6.3.1 Entsorgung der Verpackung

- ▶ Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, sobald es nicht mehr benötigt wird (siehe Kapitel 11.2).

6.3.2 Aufbewahrung von Zubehör und Verbrauchsmaterial

- ▶ Bewahren Sie das mitgelieferte Zubehör für das Produkt sicher auf.
- ▶ Halten Sie das Verbrauchsmaterial vorrätig.
 - a Bestellen Sie das Verbrauchsmaterial rechtzeitig (siehe Kapitel 8.5).

7 Betrieb


7.1 Bedienkonzept

Die Steuerung regelt den Betriebsablauf des Produkts.



Für die Einstellung der Steuerung kann das Produkt an der Stromversorgung angeschlossen bleiben.

- ▶ Stellen Sie für weitere Arbeiten an der Steuerung das Produkt spannungsfrei. Ziehen Sie den Netzstecker.



Bezeichnung


9 Vorderansicht

Bezeichnung

10 Rückansicht

- ▶ Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung (siehe Kapitel 5.5.1).
- An der Vorderansicht der Steuerung können Sie die Uhrzeit und den Rückspülabstand einstellen.
- ▶ Schwenken Sie die Steuerung auf.
- An der Rückansicht der Steuerung können Sie die Stellungen des Steuerventils ablesen (siehe Kapitel 7.1.6).
- ▶ Schwenken Sie die Steuerung nach vorgenommener Einstellung ein und verschließen Sie die Gehäuseabdeckung.

7.1.1 Vorderansicht der Steuerung



Bezeichnung
1 Rückspülrad
2 Stundenrad (24 h)
3 Referenzpfeil (rot)
4 Tagesrad (12 d)

Bezeichnung
5 Schaltfinger aus Blech (in Grundstellung zum Mittelpunkt verschoben, in Schaltstellung nach außen verschoben)
6 Knopf (rot) für Zeiteinstellung
7 Referenzpfeil für Uhrzeit und Betriebszustand (schwarz)
8 Referenzpunkt (weiß) für Betriebszustand

Das Tagesrad dreht sich in 12 Tagen einmal gegen den Uhrzeigersinn.

Der rote Referenzpfeil zeigt auf die Position, in der ein nach außen geschobener Schaltfinger die Rückspülung auslöst.

In Betriebsstellung ist der Abstand zwischen dem roten Referenzpfeil und dem folgenden, nach außen geschobenen Schaltfinger ein Maß für die Tage bis zur nächsten Rückspülung.

7.1.2 Uhrzeit einstellen

Das Produkt ist werkseitig so eingestellt, dass die automatische Rückspülung jeweils um 2 Uhr (in der Nacht) gestartet wird.

- ▶ Stellen Sie die Uhrzeit bei der Inbetriebnahme oder nach einem Stromausfall folgendermaßen ein:
 3. Drücken und halten Sie den roten Knopf.
 4. Drehen Sie das Stundenrad, bis der Referenzpfeil die aktuelle Uhrzeit aufweist.
 5. Lassen Sie den roten Knopf los.



Ist die voreingestellte Rückspülzeit aus betrieblichen Gründen ungeeignet, stellen Sie eine von der aktuellen Uhrzeit abweichende Zeit ein, um den Start der Rückspülung anzupassen.

Beispiel

Gewünschter Rückspülbeginn: 22 Uhr (bei Voreinstellung auf 2 Uhr)

- ▶ Stellen Sie die Uhr 4 Stunden vor.

7.1.3 Rückspülabstand ermitteln



Aus hygienischen Gründen erfolgt alle 6 Tage (Werkseinstellung) eine Rückspülung.

Der maximale Rückspülabstand ist 12 Tage.

Es kann nach 6, 4, 3, 2 oder 1 Tag/en (Teiler von 12) automatisch rückgespült werden.



Höherer Schmutzanteil liegt vor, wenn der Differenzdruck nach 6 Tagen $> 0,3$ bar im Vergleich zum Anfang des Anlagenbetriebs liegt.

- ▶ Ermitteln Sie das erforderliche Rückspülintervall anhand bauseitiger Gegebenheiten.
- ▶ Stellen Sie bei höherem Schmutzanteil im Wasser einen Rückspülabstand von 4 Tagen oder kürzer ein.

7.1.4 Rückspülabstand einstellen

1. Schieben Sie den Schaltfinger für den 1. Tag nach außen.
2. Stellen Sie die anderen Schaltfinger nach Bedarf ein.
 - » An allen Tagen mit nach außen geschobenen Schaltfingern wird die Rückspülung ausgelöst.

Beispiel

- ▶ Stellen Sie einen Rückspülabstand von 3 Tagen folgendermaßen ein:
 - a Schieben Sie die Schaltfinger 1, 4, 7 und 10 im Tagesrad nach außen.


7.1.5 Manuelle Rückspülung starten

Unabhängig vom eingestellten Rückspülabstand und der Uhrzeit kann eine Rückspülung von Hand ausgelöst werden.

Eine manuelle Rückspülung kann nur in der Betriebsstellung des Produkts gestartet werden.

Die Rückspüldauer beträgt ca. 3 Stunden.

- ▶ Lösen Sie eine manuelle Rückspülung in folgenden Fällen aus:
 - wenn der Differenzdruck des Produkts $> 0,3$ bar im Vergleich zum Anfang des Anlagenbetriebs beträgt
 - nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten




- ▶ Prüfen Sie, ob die Steuerung auf Betriebsstellung eingestellt ist.
- ▶ Drehen Sie das Rückspülrad um eine Raste nach rechts – Klickgeräusch beachten.
- » Das Produkt startet mit der Rückspülung und das Rückspülrad dreht sich langsam im Uhrzeigersinn.
- » Nach der Rückspülung steht der weiße Referenzpunkt wieder am schwarzen Referenzpfeil für die Tageszeit.


7.1.6 Rückansicht der Steuerung

7.1.6.1 Stellungen des Steuerventils


Betriebsstellung



Stellung während der Rückspülung



Stellung während des Erstfiltrats



8 Instandhaltung

Die Instandhaltung beinhaltet die Reinigung, Inspektion und Wartung des Produkts.



Die Verantwortung für Inspektion und Wartung unterliegt den örtlichen und nationalen Anforderungen. Der Betreiber ist für die Einhaltung der vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten verantwortlich.



Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags stellen Sie die termingerechte Abwicklung aller Wartungsarbeiten sicher.

- ▶ Verwenden Sie nur original Ersatz- und Verschleißteile der Firma Grünbeck.

8.1 Reinigung



Lassen Sie die Reinigungsarbeiten nur durch Personen durchführen, die in die Risiken und Gefahren, welche von dem Produkt ausgehen können, eingewiesen wurden.



WARNUNG Unter Spannung stehende Komponenten feucht wischen

- Stromschlaggefahr
- Funkenbildung durch Kurzschluss
- ▶ Schalten Sie die Spannungsversorgung – auch Fremdspannung – vor Beginn der Reinigungsarbeiten ab.
- ▶ Warten Sie 15 Minuten und vergewissern Sie sich, dass an Komponenten keine Spannung anliegt.
- ▶ Benutzen Sie für die Reinigung keine Hochdruckgeräte und strahlen Sie elektrische/elektronische Geräte nicht mit Wasser an.



VORSICHT Aufsteigen auf Anlagenteile

- Sturzgefahr beim Klettern auf Anlagenteile
- ▶ Steigen Sie nicht auf Anlagenteile z. B. Rohre, Gestelle, etc.
- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen von hochgelegenen Komponenten standfeste, sichere, selbstständig stehende Aufstiegshilfen z. B. Stehleitern, Podeste, etc.

HINWEIS

Reinigen Sie das Produkt nicht mit alkohol-/lösemittelhaltigen Reinigern.

- Kunststoffkomponenten werden beschädigt.
- Lackierte Oberflächen werden angegriffen.
- ▶ Verwenden Sie eine milde/pH-neutrale Seifenlösung.

- ▶ Reinigen Sie die das Produkt nur von außen.
- ▶ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ▶ Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab.
- ▶ Trocknen Sie die Oberflächen mit einem Tuch ab.

8.2 Intervalle



Störungen können durch eine regelmäßige Inspektion und Wartung rechtzeitig erkannt und Produktausfälle eventuell vermieden werden.

- ▶ Legen Sie als Betreiber fest, welche Komponenten in welchen Intervallen (belastungsabhängig) inspiziert und gewartet werden müssen. Diese Intervalle richten sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten, z. B.: Wasserzustand, Verschmutzungsgrad, Einflüsse aus der Umgebung, Verbrauch usw.

Die folgende Intervalltabelle stellt die Mindestintervalle für die durchzuführenden Tätigkeiten dar.

Tätigkeit	Intervall	Aufgaben
Inspektion	2 Monate	<ul style="list-style-type: none"> • Eisen- und/oder Mangengehalt prüfen • Differenzdruck überprüfen • Sichtprüfung der Installation auf Dichtheit • Einstellung der Steuerung prüfen
Wartung	halbjährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamte Anlage äußerlich auf Beschädigung, Korrosion prüfen • Steuerventil im Betriebszustand auf Dichtheit prüfen • Anschlussschläuche und die Anschlussstellen auf Dichtheit prüfen • Kanalschlauch auf Dichtheit und Beschädigung prüfen • Netzkabel, Netzstecker und elektrische Leitungen auf Beschädigung und festen Sitz prüfen • Eisen- und Mangengehalt prüfen • Einstellung der Steuerung prüfen • Manuelle Rückspülung auslösen
	jährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhe- und Fließdruck ablesen • Kanalanschluss reinigen • Verschleißteile prüfen und bei Bedarf wechseln • Freibord prüfen und ggf. Filtermaterial wechseln/auffüllen
	belastungsabhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Filtermaterial wechseln/auffüllen

8.3 Inspektion

Die regelmäßige Inspektion können Sie als Betreiber selbst durchführen. Wir empfehlen, das Produkt zunächst in kurzen Abständen, dann nach Bedarf zu prüfen.

- ▶ Führen Sie mindestens alle 2 Monate eine Inspektion durch.
- 1. Bestimmen Sie den Eisengehalt und/oder Mangangehalt des Rohwassers.
- 2. Bestimmen Sie den Eisengehalt und/oder Mangangehalt des Reinwassers.
- 3. Überprüfen Sie den Differenzdruck der Anlage (siehe Kapitel 6.1.3).
- 4. Vergleichen Sie den jetzigen Differenzdruck mit dem Differenzdruck während der Inbetriebnahme (siehe Inbetriebnahmeprotokoll).



Geringe Schwankungen sind normal und lassen sich technisch nicht verhindern.

- ▶ Bei größeren Abweichungen rufen Sie den Kundendienst.
- 5. Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit.
 - a Achten Sie auf Leckagen und Pfützen auf dem Boden.
 - b Prüfen Sie das Steuerventil im Betriebszustand auf Dichtheit.
- 6. Prüfen Sie die Einstellung der Steuerung.
 - a Prüfen Sie den eingestellten Rückspülabstand.
 - b Prüfen Sie die eingestellte Uhrzeit.

8.4 **Wartung**

Um langfristig eine einwandfreie Funktion des Produkts sicherzustellen, sind regelmäßige Arbeiten erforderlich. Die DIN EN 806-5 empfiehlt eine regelmäßige Wartung, um einen störungsfreien und hygienischen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.



Tragen Sie die durchgeführte Wartung in das Wartungsprotokoll ein.

8.4.1 **Halbjährliche Wartung**




Die folgenden Tätigkeiten dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.

1. Prüfen Sie die gesamte Anlage äußerlich auf Beschädigung und Korrosion.
2. Prüfen Sie die Standfestigkeit der Anlage.
3. Prüfen Sie das Steuerventil im Betriebszustand auf Dichtheit.
4. Prüfen Sie die Anschlusschläuche und die Anschlussstellen auf Dichtheit.
5. Prüfen Sie den Kanalschlauch auf Dichtheit und Beschädigung.
6. Prüfen Sie das Netzkabel, den Netzstecker und alle elektrischen Leitungen auf Beschädigung und festen Sitz.
7. Prüfen Sie den Eisengehalt und/oder Mangangehalt des Rohwassers.
8. Prüfen Sie den Eisengehalt und/oder Mangangehalt des Reinwassers.
9. Prüfen Sie die Einstellung der Steuerung.
 - a Prüfen Sie den eingestellten Rückspülabstand.
 - b Prüfen Sie die eingestellte Uhrzeit.
10. Lösen Sie eine manuelle Rückspülung aus.

8.4.2 Jährliche Wartung

► Führen Sie folgende Arbeiten zusätzlich zur halbjährlichen Wartung durch:

1. Lesen Sie beim Wasserdruck den Ruhedruck und den Fließdruck ab.
2. Reinigen Sie den Kanalanschluss bei Bedarf.
 - a Lösen Sie mögliche Ablagerungen mechanisch.
 - b Reinigen Sie die Bauteile mit Kalk- und Rostlöser (z. B. GENO-clean M, Bestell-Nr. 170 047).
3. Lösen Sie eine manuelle Rückspülung aus und prüfen Sie Folgendes:




Bezeichnung	Bezeichnung
11 Antriebsmotor	13 Mikroschalter
12 Kontakte/Verbindungen	14 Übertragungsrad

- a Prüfen Sie während des Rückspülvorgangs die Funktion des Antriebmotors.
- b Prüfen Sie den Antriebsmotor und das Übertragungsrad für die Ventile auf Verschleißerscheinungen.
- c Prüfen Sie die elektrischen Kontakte/Verbindungen und Mikroschalter auf Festsitz.

8.4.2.1 Verschleißteile und Filtermaterial prüfen


- ▶ Prüfen Sie die Verschleißteile folgendermaßen und wechseln Sie diese bei Bedarf (siehe Kapitel 8.7).
1. Prüfen Sie, ob die Anlage stromlos ist.
 2. Schließen Sie das Absperrventil am Rohwassereingang.
 3. Prüfen Sie, ob die Wasserleitung drucklos ist.
 4. Öffnen Sie hierfür die Probenahmestellen.
 5. Schließen Sie das Absperrventil am Reinwasserausgang.



6. Schrauben Sie das Steuerventil ab.
 - a Prüfen Sie die Dichtungen (O-Ringe) auf Verschleiß.
7. Prüfen Sie die Höhe des Freibords und wechseln bzw. füllen Sie das Filtermaterial bei Bedarf nach.

Filtermaterial nachfüllen

Das Filtermaterial kann nachgefüllt werden, wenn der Freibord unter dem angegebenen Wert liegt (siehe Kapitel 5.3.1).



1. Messen Sie den aktuellen Freibord der Filterflasche.
2. Füllen Sie das Filtermaterial gemäß Tabelle nach (siehe Kapitel 5.3.1).

Filtermaterial wechseln

Das Filtermaterial muss gewechselt werden, wenn folgende Szenarien auftreten:

- Freibord zu groß
- Filtermaterial verblockt
- Differenzdruck größer als 0,3 bar gegenüber dem Anfangsdifferenzdruck trotz Rückspülung
- Eisen- und/oder Manganwert weicht trotz angepasster Dosierung ab
- Verkeimung der Anlage

► Wechseln Sie das Filtermaterial folgendermaßen:

1. Entleeren Sie den gesamten Inhalt der Filterflasche mithilfe eines Nasssaugers.
2. Reinigen Sie das Steigrohr und die Filterflasche.
3. Befüllen Sie die Filterflasche neu (siehe Kapitel 5.3.1).
4. Komplettieren Sie die Anlage und führen Sie die Inbetriebnahme durch (siehe Kapitel 6).

8.5 Verbrauchsmaterial

Produkt		Bestell-Nr.
Filterfüllung GENO-mat MN-Z 25/13		153 022
Filterfüllung GENO-mat MN-Z 30/14		153024
Filterfüllung GENO-mat MN-Z 40/18		153028
Filterfüllung GENO-mat MN-Z 50/19		153030
Filterfüllung GENO-mat MN-Z 60/20		153032
Wasserprüfeinrichtung Eisen 0 – 0,8 mg/l und 1 – 10 mg/l	30 Bestimmungen	170 150
Wasserprüfeinrichtung Mangan 0,03 – 0,5 mg/l	100 Bestimmungen	170 097

8.6 Ersatzteile

Eine Übersicht der Ersatzteile finden Sie im Ersatzteilkatalog unter www.gruenbeck.de. Sie erhalten die Ersatzteile bei der für Ihr Gebiet zuständigen Grünbeck-Vertretung.


8.7 Verschleißteile



Die folgenden Tätigkeiten dürfen nur vom Grünbeck Kundendienst durchgeführt werden.

Verschleißteile sind nachfolgend aufgeführt:

- Dichtungen
- Steuerkolben



Bezeichnung	
1	Dichtungssatz
2	O-Ring außen
3	O-Ring innen

Bezeichnung	
4	O-Ring für Verteilerrohr
5	Steuerventildichtung
6	Steuerkolben oben

- ▶ Lassen Sie die Dichtungen bei Undichtigkeiten, Beschädigungen oder Deformationen ersetzen.
- ▶ Lassen Sie defekte oder verschlissene Bauteile ersetzen.

9 Störung



WARNUNG

Kontaminiertes Trinkwasser durch Stagnation

- Infektionskrankheiten
- ▶ Lassen Sie Störungen umgehend beseitigen.



VORSICHT

Rosafärbung des Trinkwassers bei vorgeschalteter Dosieranlage GENODOS DM-oxi

- Gesundheitsgefährdung bei langfristiger oraler Aufnahme
- Verätzung und Reizungen von Haut und Atemwegen
- ▶ Lassen Sie Störungen umgehend beseitigen.

9.1 Sonstige Beobachtungen

Beobachtung	Erklärung	Abhilfe
Differenzdruck zu hoch	• Filtermaterial verblockt	▶ Manuelle Rückspülung auslösen
	• Schlauch umgeknickt	▶ Knick entfernen
Eisengehalt des Reinwassers zu hoch		▶ Verständigen Sie eine Fachkraft
Mangengehalt des Reinwassers zu hoch		▶ Verständigen Sie eine Fachkraft
Wasseraustritt an der Anlage	• Dichtungen defekt	▶ Verständigen Sie den Kundendienst
Rosafärbung des Trinkwassers bei vorgeschalteter Dosieranlage GENODOS DM-oxi	• Dosieranlage falsch eingestellt	▶ Verständigen Sie den Kundendienst

Falls eine Störung nicht beseitigt werden kann, können weitere Maßnahmen durch den Kundendienst ergriffen werden.



- ▶ Verständigen Sie den Kundendienst (Kontakt Daten siehe Innenseite Deckblatt).
- ▶ Halten Sie Ihre Gerätedaten bereit (siehe Kapitel 1.3).

10 Außerbetriebnahme

10.1 Temporärer Stillstand



Um die Stagnation von Wasser zu verhindern, wird die Anlage spätestens nach 6 Tagen rückgespült.

- ▶ Lassen Sie Ihr Produkt am Strom- und Wassernetz angeschlossen.

Es ist nicht notwendig, Ihr Produkt temporär stillzulegen. Wollen Sie Ihr Produkt dennoch temporär stilllegen, kontaktieren Sie den Grünbeck Service.

10.2 Endgültiges Stillsetzen

- ▶ Lassen Sie das Produkt von einer Fachkraft demontieren (siehe Kapitel 11).

11 Demontage und Entsorgung

11.1 Demontage



Die folgenden Tätigkeiten dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.

1. Schließen Sie das Absperrventil Rohwasser.
2. Öffnen Sie eine Wasserentnahmestelle nach dem Produkt.
3. Warten Sie einige Sekunden.
 - » Der Druck im Produkt und im Rohrleitungsnetz wird abgebaut.
4. Schließen Sie die Wasserentnahmestelle.
5. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
6. Halten Sie ein Auffanggefäß (z. B. einen Eimer) für austretendes Wasser bereit.
7. Trennen Sie das Produkt von der Wasserleitung.
8. Demontieren Sie die Einzelkomponenten.
9. Entleeren Sie die Filterflasche (mit Hilfe eines Nasssaugers).
10. Transportieren Sie das Produkt gesichert auf einer Palette.

11.2 Entsorgung

- ▶ Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

Verpackung

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

HINWEIS

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung

- Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen wiederverwendet werden.
- Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.
 - ▶ Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht.
 - ▶ Beachten Sie örtlich geltende Entsorgungsvorschriften.
 - ▶ Beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.

Filtermaterialien

- ▶ Entsorgen Sie die Filtermaterialien nicht mit dem Hausmüll.
- ▶ Lassen Sie die Filtermaterialien nicht in die Kanalisation gelangen.
- ▶ Entsorgen Sie die Filtermaterialien gemäß den behördlichen Vorschriften.

Produkt




Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf dem Produkt, darf dieses Produkt bzw. die elektrischen und elektronischen Komponenten nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- ▶ Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte.
- ▶ Nutzen Sie für die Entsorgung Ihres Produkts die Ihnen zur Verfügung stehenden Sammelstellen.
- ▶ Falls in Ihrem Produkt Batterien oder Akkus enthalten sind, entsorgen Sie diese getrennt von Ihrem Produkt.



Weitere Informationen zur Rücknahme und Entsorgung finden Sie unter www.gruenbeck.de.

12 Technische Daten



Maße und Gewichte			25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
A	Gesamthöhe	mm	1620	1620	1900	1870	2100
B	Flaschendurchmesser	mm	260	340	420	550	620
C	Anschlusshöhe Rohwasser	mm	1420	1420	1710	1680	1910
D	Anschlusshöhe Reinwasser	mm	1470	1470	1735	1705	1935
E	Wandabstand	mm	230	280	300	365	405
F	Fundamenttiefe	mm	450	500	550	600	650
G	Fundamentlänge	mm	755	860	900	1030	1110
	Betriebsgewicht	kg	135	213	361	642	947

Anschlussdaten		25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
Anschlussnennweite		DN 25 (1" AG)		DN 40 (1½" IG)		
Kanalanschluss		≥ DN 50		≥ DN 70		
Netzanschluss	V-/Hz	230/50				
Anlagenbetrieb mit Schutzkleinspannung	V/Hz	24/50				
Schutzart/Schutzklasse		IP22 / □				
Elektrische Anschlussleistung	VA	10				
Leistungsdaten		25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
Nenndruck	PN	10				
Betriebsdruck (empfohlen)	bar	2,5 – 6,0				
Nenndurchfluss	m³/h	2,0	3,0	5,0	6,0	8,0
Rückspüleleistung	m³/h	2,3		3,4	5,7	
Rückspülzeit	min	10				
Füllmengen und Verbrauchsdaten		25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
Quarkies SB 3,15 – 5,6	kg	10	25	25	50	50
GENO-Fermanit, Körnung 0,5 – 1,0	kg	50	50	125	200	325
Filtersand SB 0,4 – 0,8	kg	25	50	75	150	250
Allgemeine Daten		25/13	30/14	40/18	50/19	60/20
Wassertemperatur	°C	5 – 30				
Umgebungstemperatur	°C	5 – 40				
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	%	≤ 90				
Bestell-Nr.		153 420	153 430	153 450	153 460	153 470

Impressum

Technische Dokumentation

Bei Fragen und Anregungen zu dieser Betriebsanleitung wenden Sie sich bitte direkt an die Abteilung Technische Dokumentation bei Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Email: dokumentation@gruenbeck.de

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau

 +49 9074 41-0

 +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de



Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de